

## Skada där vitala försörjningssystem slagits ut

(vatten, värme, el, IT)

### Akuta åtgärder

Beroende på skadans art behöver olika akuta åtgärder vidtas:

- Vid **vattenläckage** tillkallas fastighetsskötaren via chefen för Kommunikation, IT och fastighet eller utanför kontorstid via fastighetsjournummer (se larmlista på sista sidan). Utrustning och material som riskerar att dränkas av vatten flyttas. Elutrustning som riskerar att utsättas för väta stängs av och kopplas ur.
- Vid **omfattande förlust av uppvärmning** så att lokalerna blir otjänliga, tillkallas fastighetsskötaren via chefen för Kommunikation, IT och fastighet eller utanför kontorstid via fastighetsjournummer (se larmlista på sista sidan). Se till att dörrar och fönster hålls stängda för att undvika värmeförluster.
- Vid **omfattande strömavbrott** tillkallas fastighetsskötaren via chefen för Kommunikation, IT och fastighet eller utanför kontorstid via fastighetsjournummer (se larmlista på sista sidan). Betrakta alla elektriska installationer och kontakter som strömförande.
- Vid **omfattande krasch för datasystem och internetanslutning** kontaktas chefen för Kommunikation, IT och fastighet (se larmlista på sista sidan). Om misstanke finns om olovligt intrång eller allvarligt datavirus kopplas datorer loss från nätverksanslutningar och stängs.

### *Uppföljning, samma dag*

Rektor och chefen för Kommunikation, IT och fastighet, bedömer i vad mån skadan påverkar verksamheten och planerar åtgärder. Bedöm tillsammans med kommunikationsansvariga om händelsen har intresse för media och tänk igenom vad som i så fall bör sägas.

### *Uppföljning inom cirka en vecka*

Rektor gör tillsammans med berörda en genomgång av förloppet och dess orsaker och sammanställer i en promemoria erfarenheter och åtgärder som förebygger liknande händelser i framtiden.